

BIJLAGE 4 – DIRFAC 10383 – BESCHRIJVING VAN DE SPECIALE TECHNIEKEN - KEUKEN

Keuken

De keukenuitrustingen vallen buiten deze opdracht en dus werd voorzien in een elektriciteitskast ter hoogte van de bar waarop de toekomstige exploitant de keukenuitrustingen zal kunnen aansluiten. Deze elektriciteitskast kan alle uitrustingen uit de lijst met keukenuitrustingen van elektriciteit voorzien, alsook de stopcontacten, internet-/telefoonaansluitingen die in groen staan aangeduid op het elektriciteitsplan.

#	naam uitrusting	elektriciteit
1	oven met 10 niveaus	trifase voeding 400 V 25 kw
2	kookfornuis	
3	afzuigkap	voeding 220 V mono 22 kw
4	kokstafel	
5	voerspoeltafel	
6	Afwasmachine met luik	trifase voeding 400 V 10 kw
7	zone koffiemachine	trifase voeding 400 V 4 kw
8	spoelbak	
9	tapkraan	
10	ijskast met 2 deuren	voeding mono 500 W
11	ijskast met 3 deuren	voeding mono 500 W
12	warmhoudkast	voeding mono 2500 W
13	koeltafel met 3 deuren	voeding mono 500 W
14	koeltafel met 4 deuren	voeding mono 500 W
15	dessert- en gebakvitruines	voeding mono 500 W
16	onthaaltoog	
17	opslagruimte (lokaal 00 07)	
18	koelkamer (lokaal 00 08)	trifase voeding 400 V (voor condensor) 3kw
19	tapkraan (lokaal S1-01)	monofase voeding 20 A

De uitvoeringstermijn van de werken aan de keuken wordt geraamd op: 2 maanden

De vereiste investeringen die niet kunnen worden gec recupereerd worden geraamd op 50.000 euro voor de realisatie van:

- de keukentoog
- de aansluiting op de reeds aanwezige aansluitingspunten
- werkvlak achterkeuken
- koelkamer scheidingswand
- koelkamer uitrusting
- koelkamer elektrische voeding
- gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem met enkelvoudige luchtstroom type Cubus